

**INFORMAÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DO PROJETO TÉCNICO  
COMUNICADO PROJETO N° 101163/3503000/2023 (Aramina)**

**RESPOSTA DO COMUNICADO DE 04 DE JULHO DE 2023.**

1) Conforme orientação, foi implementado um ponto de hidrante, para que atenda a quadra poliesportiva.